




®


Installation and Maintenance Guide

7481




- Auswechseln der Mischkartusche
Changing the divisor cartridge
- Udskiftning af omskifterdelen
Vahetaaja / seadeosa vahetus
- Vaihdin/säätöosan vaihto
Triseju värsta tirsana/maina
- Perijungėjo valymo kasetės pakeitimas
Bytting av omkaster kasset
- Zamena uzla regulirovki pereklozajucogo ustroystva
Byte av reglerkassett i styrenheten

- Reinigung/Wechsel der Filter**
Cleaning/changing the litter filters
- Rensning/udskiftning af filtre**
Prügjuttiiduri puhasamine/vahetamine
- Roskaäivöiden puhdistaminen/vaihtaminen**
Dublu filtru tirsana/maina
- Filtsu valymas ar pakeitimas**
Rensing/bytting av filter
- Rengöring/bytte av smutsfilter**
Очистка и замена уплотнительных фильтров



- Auswechseln der keramischen Oberteile**
Changing the operating valve
- Udskiftning af topstykker**
Seadeventillili vaihtus
- Käyttöventtiliin vaihto**
Üdens plūsmas vertija maina
- Vandens straato regulärimo ventilio pakeitimas**
Bytting av overdel
- Замена узла управления потоком воды**
Byte av kranöverdel



- 94540/03/06
- Poland**
ORAS Olesno Sp. z o.o.
ul. Leśna 2
PL 46-300 OLEŚNO
Tel. +48 34 35 9200
Fax +48 34 359 7612
Info.Poland@oras.com
- Russia**
ORAS Olesno Sp. z o.o.
ul. Ranuszka 13
PL 02838 WARSAWA
Tel. +48 22 641 7645
Fax +48 22 643 8650
- Lithuania**
Oras Irl. atstovybė
a.d. 2615
LT-48002 KAUNAS
Tel. +370 (6) 882 1811,
+370 (6) 995 2900
Fax +370 (5) 213 2337
Info.Finland@oras.com
- France**
ORAS S.A.
5 Avenue du Valparc
Genera de Wittelaan 9/2
B-2800 WECHELEN
Tel. +32 (0)15 20.25.60
Fax +32 (0)15.20.23.15
Info.Benelux@oras.com
- Germany**
ORAS GmbH & Co. KG Armaturen
Grünlandweg 10
D-58640 ISERLOHN
Postfach 2103
D-58644 ISERLOHN
Tel. +49 (0)2371 94-800
Fax +49 (0)2371 94-8023
Info.Germany@oras.com
- Benelux-countries**
N.V. ORAS S.A.
Genera de Wittelaan 9/2
B-2800 WECHELEN
Tel. +32 (0)15 20.25.60
Fax +32 (0)15.20.23.15
Info.Benelux@oras.com
- Czech Republic**
ORAS s.r.o.
Mikulovická 4
CZ-190 17 PRAHA 9 - VINOŘ
Tel. +420 2-8685 4892
Fax +420 2-8685 4893
Tel.Mobil +42 060 2214 151
Info.Czech@oras.com
- Denmark**
ORAS ARMATUR A/S
Strelevsvej 12
Postboks 125
DK-7000 FREDERICIA
Tel. +45 75 95 74 33
Fax +45 75 95 80 27
Info.Denmark@oras.com
- Estonia**
Peterburi tee 63 B
EE-11415 TALLINN
Tel. +372 (0) 6 210 400
Fax +372 (0) 6 210 409
Info.Finland@oras.com
- Spain**
Delegación Iberia
UPONOR INDUSTRIAL N.º1 - Calle C, 24
E-28938 MOSTOLES (Madrid)
Tel. +34 91 685 36 00
Fax +34 91 647 32 45
- Finland**
Oras Ltd
Isometsäntie 2
P.O. Box 40
FI-26101 Rauma
Pub. +358 (0)2 83 161
Fax +358 (0)2 831 6300
Info.Finland@oras.com
- Ukraine**
Representative office Oras
Solenjanska sq. 2-600
Tel. +380 50 462 2048,
+380 44 469 5817
Fax +380 44 537 0149
Info.Finland@oras.com
- Sweden**
ORAS AB
Elektrodgatan 3
S-721 37 VÄSTERÅS
Tel. +46 (0)21 81 61 31
Fax +46 (0)21 81 61 30
Info.Sweden@oras.com

WWW.oras.com



• Technische Daten • Technical data • Tekniske data • Tehniské dátum • Tekniset tiedot • Tekniske dati

• **Teknikk data** • Технические данные • Техническá data

Arbeitsdruck Working pressure Arbejdstryk Kasutamisurre Käyttöpaine Darba spiediens Darbinis spaudimas Arbeidstrykk Рабочее давление, кПа Arbetstryck	Durchfluss bei 300 kPa Flow-rate at 300 kPa Vandmængde ved 300 kPa Vooluhulk 300 kPa Virtaama 300 kPa Darba spiediens Darbinis spaudimas Fløde ved 300 kPa Расход воды (300 кПа), л/с Flöde vid 300 kPa	Druckverlust Pressure loss Tryktab Röhrukadu Painehäviö Spiediena zudumi Spaudimo praradimas Trykfall Потеря давления, кПа Trycktall	max. Wassertemperatur Water temperature Varmtvands temperatur Vee temperatuur Käytöiveden lämpötila Max üdens temperatüra Maksimali vandens temperatūra Varmtvann Макс. температура горячей воды Varmvattenanslutning	Geräuschklasse Noise class Støjklasse Hääleklass Ääniliokka Trotšnu klase Støyklasse Уровень шума Ljudklass
150 - 1000 kPa	0.22 l/s 0.225 l/s 0.17 l/s 0.303 l/s 0.302 l/s	248 kPa (0.2 l/s) 237 kPa (0.2 l/s) 300 kPa (0.17 l/s) 131 kPa (0.2 l/s) 132 kPa (0.2 l/s)	max. +80°C	I (ISO 3822)

- Montage • Installation • Paigaldus • Aseamus
- Montāža • Montavimas • Montering • Установка • Installation •
- Funksjon • Понятие действия • Funktion •


- Operation • Betjening • Toimimine
- Toiminta • Darbības princips • Veikimo principas
- Funksjon • Принцип действия • Funktion •




• Temperatureinstellung am Montageort

- Temperature adjustment
- Justering af temperaturen på installationsstedet
- Temperatuuri seadmne vajadusel
- Lämpötilan säätö tarvittaessa
- Temperatūras regulēšana
- Temperatūros nustatymas (gamyklos nustatymas 38°C)
- Justering av temperaturen ved sprekknappens
- Регулировка температуры
- Justering av blandningstemperatur

- Temperatureinstellung am Montageort
- Temperature adjustment
- Justering af temperaturen på installationsstedet
- Temperatuuri seadmne vajadusel
- Lämpötilan säätö tarvittaessa
- Temperatūras regulēšana
- Temperatūros nustatymas (gamyklos nustatymas 38°C)
- Justering av temperaturen ved sprekknappens
- Регулировка температуры
- Justering av blandningstemperatur



- Wartung der Kartusche
- Servicing the cartridge
- Service på termostatdelen
- Seadeosa hooldus
- Säättöosan huolto
- Temperatūras regulēšanas kasetes tīrīša
- Termostato techninis aptarnavimas
- Service på termostatdelen
- Техобслуживание узла регулировки
- Service av regleringsutsats i blandaren



- Ersatzteile
- Spare parts
- Reservedele
- Varuosad
- Reserves delas
- Atsarginės dalys
- Reservedeler
- Запасные части
- Reservdelar

1	178295
2	109898
3	178747V
4	178780V
5	178745V
6	198282V
7	178746V